



- 《注意事項》
- ・ケーブルは暖房器本体に触れない様に配線してください。
 - ・電源接続に際しては、絶縁物の最高許容温度が75以上のケーブルを使用してください。
 - ・蓄熱暖房器は固定が必要です。必ず補強材を入れてください。
 - ・床面の凹凸や傾きは、異音発生や故障の原因となる場合がありますので、必ず重量に耐えうる床補強を行ってください。
 - ・毛足の長いじゅうたん・畳の上に設置する場合は床に固定された木台の上に設置してください。
 - ・安全の為、保有距離は下記に従ってください。
 右側面 150mm以上 上面 200mm以上
 左側面 150mm以上 前面 500mm以上

記号	名称	摘要
1	天板パネル	RAL9010
2	前面パネル	RAL9010
3	吹出し口	RAL9010
4	側面吹出し口	RAL7047
5	操作部パネル	
6	放熱ダイヤル	1~6
7	脚	RAL7047
8	壁固定金具	RAL9010
9	電源ケーブル	
10	基板カバー	
11	電池カバー	

型式	寸法 (mm)							電源	ヒーター容量 kW	有効蓄熱量 kWh	質量 Kg	配線用遮断器の 定格電流 A	分岐回路の最少電線太さ 〔銅線〕	ケーブル長さ (200V1.3M)	台数
	W	H	D	A	B	E	F								
ETC-150TEJ	585	700	220	415	84	172	230	200V 単相	1.5	10.9	88	15	直径1.6mm (2mm ²)	2.5mm ²	
ETC-220TEJ	815			555	130	172	460		2.25	16.2	129	20	直径1.6mm (2mm ²)	2.5mm ²	
ETC-300TEJ	1045			785	130	172	690		3.0	21.0	175	20	直径2mm (3.5mm ²)	2.5mm ²	

備考	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先	殿	納入先	殿向
	小島	岡	青木	尺度	1:10					
	日付	H16.10.19	日本スティーベル株式会社	名	ETC-TEJシリーズ 蓄熱式電気暖房器	図番	1A203A02			
	記号	図面来歴						日付	担当	